



KATOWICE

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego

40-507 Katowice, ul. Francuska 78, tel./fax 032 359 30 01 tel. 032 359 30 02
word@word.katowice.pl, www.word.katowice.pl
NIP: 954-21-92-176

Katowice, dnia 15 stycznia 2020 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Znak: AT.ZP.262.12.2019.JM

Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego na „Zakup i dostawę zasilaczy awaryjnych (UPS) wraz z zestawem baterii, ich montażem i konfiguracją (część I) oraz serwera (część II) dla WORD Katowice”

W dniach 13 i 14 stycznia 2020 r. wpłynęły pytania do SIWZ, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

A. Pytanie z dnia 13 stycznia 2020 r. cz. 1:

1. Szanowni Państwo,
w nawiązaniu do opublikowanego postępowania, pragniemy zwrócić uwagę na konieczność usunięcia zapisów, które mają negatywny wpływ na uczciwą konkurencję zawartą w poniższym punkcie :

Załącznik nr 1 do specyfikacji, część II :

Elementy z których zbudowany jest serwer muszą być produktami producenta serwera lub być przez niego certyfikowane - wymagane oświadczenie producenta, oraz muszą być objęte gwarancją producenta serwera.

Serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego na terenie Unii Europejskiej - wymagane oświadczenie producenta serwera, że oferowany do przetargu sprzęt spełnia ten wymóg. Dostępność części zamiennych minimum przez 3 lata od momentu zakupu serwera – oświadczenie producenta

Powszechnie wiadomo, iż wszelkiego typu oświadczenia Producenta sprzętu składane do postępowań przetargowych lub zapytań są czynnikiem korupcyjnym.

Tego typu oświadczenia są w rzeczywistości wystawiane przez handlowca działającego z ramienia Polskiego oddziału producenta i z reguły dostaje je jedna firma, przy czym reszta firm dostaje informację odmowną i takowego oświadczenia nie otrzyma.

Powyższa sytuacja ma często na celu faworyzowanie zaprzyjaźnionej firmy, w celu osiągnięcia korzyści majątkowych np. poprzez maksymalizację marży, co nie miało by miejsca w sytuacji zachowania uczciwej konkurencji.

Firma, która składa ofertę i ma „wsparcie” handlowca z ramienia producenta jest pewna, że tylko ona otrzyma wymagane oświadczenie, stąd też może ona zastosować wysoką marżę, gdyż jest pewna, że wygra w danym zapytaniu/ przetargu zapewni jej kwestia formalna czyli przedmiotowe oświadczenie producenta.

W pewnych sytuacjach dla zachowania pozorów konkurencyjności takie oświadczenie dostają np. 2 firmy z czego jest jasno określone, która z firm ma zrealizować dostawę sprzętu.

Zamawiający w treści siwz w punkcie 6, 6.3 jasno określa, iż oczekuje dostawy urządzeń fabrycznie nowych. Każde nowe urządzenie jest objęte gwarancją producenta, do których można dokupić dodatkowe usługi gwarancyjne. Istnieje również możliwość zamówienia sprzętu z fabryki z uwzględnieniem np. dłuższego okresu gwarancji, dodatkowych usług gwarancyjnych. Istotnym wnioskiem jest to, iż nowy sprzęt będący przedmiotem niniejszego zamówienia jest objęty gwarancją producenta a nie Wykonawcy.

Długość i typ gwarancji jak również elementy składowe (komponenty) dostarczonego sprzętu można sprawdzić w sposób uczciwy poprzez weryfikację numeru seryjnego dostarczonego urządzenia za pośrednictwem strony www lub infolinii producenta sprzętu.

Powyższy sposób zapewnia pełną uczciwość, gdyż handlowcy producenta nie mają możliwości wpływu jak i manipulowania informacjami podanymi na oficjalnej stronie producenta lub tymi przekazanymi za pośrednictwem infolinii.

W celu maksymalnego uproszczenia i możliwości zrozumienia sytuacji poniżej wyjaśniamy jak bezpodstawne są wymagane oświadczenia :

Zamawiający wpisuje na stronie producenta przykładowo firmy Dell:

<https://www.dell.com/support/home/pl/pl/plbsd1?app=warranty> NUMER SERYJNY dostarczonego serwera, w odpowiedzi otrzymuje informację jakimi serwisami gwarancyjnymi jest objęty dostarczony przez wykonawcę serwer. Na dowód powyższego pragniemy Państwu pokazać, iż rzeczywiście tak jest na przykładzie sprzedawanego przez nas w tym roku serwera Dell PowerEdge R440. Po rozwinięciu zakładki „KONFIGURACJA SYSTEMU” Zamawiający może zweryfikować jakie elementy zostały fabrycznie zamontowane w danym serwerze.

(pełny numer seryjny zwany w firmie Dell pod terminem „kod serwisowy” został celowo przez nas zastąpiony)

Wykonawca nie ma możliwości również oszukać Zamawiającego, gdyż ten po negatywnej weryfikacji stanu gwarancji może i ma prawo odmówić przyjęcia dostarczonego sprzętu. Zatem to nie wykonawca będzie świadczył serwis tego sprzętu, gdyż nie ma takich możliwości, wymóg dodatkowego oświadczenia producenta jest całkowicie niepotrzebny.

Wskazana przez nas strona również wykazuje datę produkcji dostarczonego serwera (data rozpoczęcia biegu gwarancji) co również jednoznacznie potwierdza, iż serwer jest fabrycznie nowy. Pochodzenie sprzętu z autoryzowanego i oficjalnego kanału sprzedaży producenta może wykonawca potwierdzić również przedstawiając fakturę zakupową serwera na dowód lub pisemne potwierdzenie dystrybutora, iż ten sprzęt został zakupiony za jego pośrednictwem . Oba te sposoby pozwalają na weryfikację sprzętu w sposób uczciwy.

W związku z powyższymi zapisami o oświadczeniach producenta są bezpodstawny i nieuzasadniony, stąd też jak na wstępie prosimy o jego usunięcie w celu umożliwienia złożenia oferty wszystkim zainteresowanym, a nie tylko i wyłącznie preferowanej firmie .

Ad. 1. SIWZ wymaga oświadczenia producenta sprzętu, a nie handlowca. Argumentacja pytającego dotyczy wyłącznie stosunków pomiędzy handlowcami i jako takie winno być przez niego zgłoszone do organów ścigania. Opisywane w pytaniu rozwiązanie nie dotyczy narzędzi weryfikacji czy składana oferta spełnia wymagania zamówienia, a jedynie weryfikacji czy dostarczony sprzęt jest zgodny z ofertą. W związku z powyższym zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

B. Pytania z dnia 14 stycznia 2020 r.:

1. **Czy Zamawiający wymaga dostarczenia oraz zainstalowania wyłącznika EPO? Jeśli tak, to proszę o podanie odległości pomiędzy miejscem instalacji UPS-a, a miejscem instalacji wyłącznika EPO(ewentualnie dołączenie zdjęć/rzutów pomieszczeń).**

Ad. 1. Wyłącznik EPO jest zainstalowany; należy przejąć ze starego do nowego UPS-a.

2. **Proszę o podanie odległości między pomieszczeniem w którym znajduje się UPS, a pomieszczeniami z akumulatorami. Ewentualnie proszę o podanie długości kabli łączących urządzenie UPS z bateriami w OT w Tychach.**

Ad. 2. Odległość pomiędzy pomieszczeniem w którym znajduje się UPS, a pomieszczeniami z akumulatorami wynosi ok. 10 metrów.

3. **Czy Zamawiający wymaga utylizacji wyeksploatowanych akumulatorów?**

Ad. 3. Zamawiający nie wymaga utylizacji wyeksploatowanych akumulatorów, wymaga jedynie ich przeniesienia zgodnie z zapisami SIWZ.